

گزارش نتایج آزمون

نام و نوع فر آورده: آبشویه توکار دو زمانه یا قابلیت نصب در ارتفاع بالا (مدل وال هنگ W100)
درخواست کننده: هدیه باران ایرانیان
نام تجاری فرآورده: فلاش تانک ایران
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۹/۵
براساس استاندارد شماره BS EN 14055
آدرس متقاضی: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین (۲۲)
شماره نامه: ۱۴۰۰/۹/۶
تاریخ شروع آزمون (تایید مالی): ۱۴۰۰/۹/۶
کد ردیابی آزمایشگاه: ۰۰۱۱۲۷

کد مدرک: F-T-12

ردیف	ویژگی/تشریح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون
۱	دلیقه بندی	مطابق بند ۴	کلاس ۱
۲	طراحی	مطابق بند ۵-۱	مطابق استاندارد
۳	سر ریز	مطابق بند ۵-۲-۴	فاصله بین بیشترین سطح آب و سطح سر ریز: ۸mm فاصله بین سطح بحرانی آب و سطح سر ریز: ۸mm فاصله بین تحب آب و سطح سر ریز: ۲mm
۴	پارامتر ابعادی a و c	مطابق بند ۵-۲-۶ و ۵-۲-۷	a: 35 mm c: 30 mm
۵	آزمون دوام	مطابق بند ۵-۲-۱۱	مطابق استاندارد
۶	تعیین میزان سطح آب باقی مانده	مطابق بند ۵-۳-۳-۲	۱/۰ لیتر
۷	عملکرد مکانیزم ورودی	مطابق بند ۵-۳-۵	مطابق استاندارد
۸	آزمون نشستی شیر خروجی	مطابق بند ۵-۳-۸	مطابق استاندارد- هیچگونه آثاری از قطرات آب روی کاغذ مشاهده نشد
۹	آزمون دوام شیر خروجی	مطابق بند ۵-۳-۹	هیچگونه شکست و تغییر فرم دائمی مشاهده نشد
۱۰	آزمون نیرو عملکرد	مطابق بند ۵-۳-۱۰	مطابق استاندارد
۱۱	آزمون ضربه	مطابق بند ۵-۳-۱۱	مطابق استاندارد
۱۲	ابعادی	مطابق جدول ۱ و ۲	مطابق استاندارد
۱۳	حجم آب خروجی در هر تخلیه		
۱-۱۳	تخلیه کامل	(۶/۰-۶/۵) لیتر مطابق جدول ۳	۶/۰ لیتر
۲-۱۳	تخلیه کوتاه	(۳-۴) لیتر مطابق جدول ۳	۳/۰ لیتر
۱۴	نرخ تخلیه کامل	مطابق جدول ۴	۲/۰ لیتر بر ثانیه
۱۵	نشانه گذاری	مطابق بند ۱۰	EN14055-CL-1-6-NL I-VR II
ملاحظات:			
نتیجه آزمون: نمونه فوق با استاندارد BS EN 14055 مطابقت دارد.			
مسئول فنی آزمایشگاه	محمد رضا رفیعی مدیر ارتقاء و مطابقت	مهر آزمایشگاه	

لحاظ اصل گزارش با مهر آزمایشگاه مورد تایید گنجینه ملی استاندارد ایران
نمونه ها حداکثر تا ۲ ماه پس از انجام آزمون در این آزمایشگاه نگهداری میشوند.
هر گونه نسخه برداری از این گزارش باید کامل و از تمامی صفحات آن باشد.